

### Luftflödesprotokoll Tapetrabatten 3 port 19 A-C

Lägenhetsnr	kök (10-30 l/s)	Bad (10-15 l/s)	klk (2-4 l/s)	TD	Övrigt	anm		
1301	11 27	14		ej ok	Se B1 för förtydligande av TD ej ok.	2		
1302	emb	13		ej ok				
1303	9 27	13						
1304	9 30	16						
1305	16	4			spjäll i KÖK trasigt Lågt flöde i BAD	2		
1306	27	5			Fel don i BAD. Lågt flöde i BAD Spjäll trasigt i KÖK	2		
1201	18	10			spjäll i KÖK trasigt	2		
1202	8 24	13			lågt flöde i KÖK	2		
1203	2	15			spjäll i KÖK trasigt	2		
1204	10 31	14						
1205	29	9			spjäll i KÖK trasigt. Lågt flöde i BAD	2		
1206	28	13			spjäll i KÖK trasigt.	2		
1101	30	14			spjäll i KÖK trasigt	2		
1102	10 29	14						
1103	11 32	16						
1104					ej bes./ej antr			
1105	10 30	16						
1106					ej bes./ej antr			
1001	10 28	13						
1002	10 32	15						
1003	9 28	18						
1004					ej bes./ej antr			
19A 111	10 33	10			Fönster i bad.			
19C 116	11 28	13						
Utförd av:		Mattias Bergman	2021-08-23		Swema 236, cal nr:7277501			

### Luftflödesprotokoll Tapetrabatten 3 port 21A-C

Lägenhetsnr	kök (10-30 l/s)	Bad (10-15 l/s)	klk (2-4 l/s)	TD	Övrigt	anm		
21A 211	10 24	13		ej ok	För förtydl. av TD ej ok se B1	2		
21B								
1301	8 25	10			Fönster. Lågt flöde i KÖK	2		
1302	11 36	16						
1303	10 29	13						
1304	10 30							
1305					ej bes. Ej antr			
1306	10 28	13						
1201	9 28	14			Trasigt timer i Kåpa	2		
1202	10 33	14	2		Trasigt timer i Kåpa	2		
1203	10 31	15						
1204	10	13			Trasigt spjäll i Kökskåpa	2		
1205	9		15		Trasigt spjäll i Kökskåpa	2		
1206	10 29	16						
1101					ej bes./ej antr			
1102	9	13			Trasigt spjäll i Kökskåpa	2		
1103	9 28	14						
1104	10 27	13						
1105	9 29	15						
1106	29	11			Fönster i BAD.Trasigt spjäll i Kökskåpa	2		
1001	9 28	15						
1002	30	3			Trasigt spjäll i Kökskåpa	2		
1003					ej bes./ej antr.			
1004	9 28	15						
21C 216	28	10			Fönster BAD. Spjäll trasigt i Kökskåpa	2		
Soprum:49								
Frd:44								
Utförd av:		Mattias Bergman	2021-08-23		Swema 236, cal nr:7277501			