



## Protokoll efter Stamrensning



**INTERSPOL SYSTEMS AB ÄR ETT KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERAT FÖRETAG ENLIGT STANDARD ISO 9001 OCH 14001**

Interspol Systems AB  
Fyrverkarbacken 26  
112 60 Stockholm  
Org nr: 556922-6417

Stockholm 2022-08-31  
Offertnr 20220421JU

## **Protokoll efter stamrensning**

Vi tackar för förtroendet att vi fick ta hand om Ert avloppssystem.  
Rensningen gick smidigt och bra, vi fick åtkomst till samtliga lägenheter.  
(Se bifogade protokoll.)

Det fanns över lag ett behov av stamrensning, framför allt i påsticken från köken där det var fettbeläggning. Det var även viss beläggning i avloppen från handfat och golvbrunnarna i badrummen.

Vi fick dessutom ofta beröm från de boende för att vi var smidiga och inte smutsade ner.  
Det blir vi glada för och det är vår målsättning!

Vid egenkontrollerna som utfördes med kamera, kunde vi konstatera att beläggningen hade avlägsnats som väntat vid högtrycksspolningen.

## **Avloppssystemet**

Ni har ett blandat avloppssystem vad det gäller separata köksstammar, wc-stammar och kombistammar där kök och bad blandas. Fördelen med kombistammar är att beläggning inte bildas lika snabbt som i köksstammarna, nackdelen är att när det väl bildas så blir det lättare stopp. I vissa kökstick var det mycket fettbeläggning fram till stam.

Rekommenderar att utföra stamrensning av föreningen återigen under år 2026 till vårt fasta pris vi lämnat i offert.

Historiskt sett så har väldigt många stambyten eller renoveringar skett för tidigt eller helt onödan, det vill vi aktivt medverka till att förhindra hos Er inför ett framtida stambyte!

## **Garanti**

4 års garanti efter stamrensning, lämnas för stopp i stammar samt 2 års garanti i påstick orsakad av igenslamning. Garantin gäller endast om Interspol kontaktas först för eventuella åtgärder. Vi reserverar oss för felaktigheter samt felanvändning av avlopp, stopp i vattenlås eller golvbrunnar, samt för fuktskador p.g.a. felaktigheter, byggmaterial, skador och trasiga rör samt för hårda beläggningar, exempelvis spackel eller betong i avloppen.

## Åtkomst/Anmärkningar

Se bifogade protokoll.

### Erbjudande Jouravtal

I er offert så erbjuder vi att utföra en underhållsspolning återigen år 2026 till samma fasta pris som i år och med 4 års garanti. I samband med att ni tackade ja till redan utförd spolning så innefattade det även ett jouravtal med nedan rabatterade priser på eventuella akuta stopp där till exempel otillbörligt material råkat spolats ned i avloppen.

#### JOUR Dagtid 7.00 – 16.00

Enhetspris spolbil, stopp/rengörning avlopp inklusive 1 tim på plats. 7.00 – 16.00 **1 595 kr/st**  
Fortsatt arbete utöver 1 tim, **895 kr/tim**

#### JOUR Övertid 16.00 – 07.00 samt Helgdag

Enhetspris stopp/rengörning avlopp inklusive 2 tim på plats. JOUR **3195 kr/st**  
Fortsatt arbete utöver 2 tim, **965 kr/tim**

## Tel dygnet runt 020-300 000

Vi står alltid till Ert förfogande kostnadsfritt för råd och information angående avloppsfrågor idag och i framtiden. Vi kan även rådgöra vid frågor gällande relining/rörinfodring.

Arbetsledare för stamspolningen var:

Niclas Lundin  
Tel 072-250 23 92

Saneringstekniker:  
Daniel Lundwall  
Tel 073-919 48 51

Med vänliga hälsningar

Niclas Lundin  
[info@interspol.se](mailto:info@interspol.se)  
[www.interspol.se](http://www.interspol.se)

